

## Gli indici minimi di edilizia scolastica stabiliti dal DM 18/12/1975

	ELEMENTARI	MEDIE	MATERNE/SEZIONI	SUPERIORI
Mq lordi per classi	da 153 a 167	da 201,50 a 275,50	da 198 a 210	da 166 a 307
Mq lordi totali per alunno	da 6,11 a 6,68	da 8,06 a 11,02	da 6,06 a 7	da 6,65 a 12,28
Altezza in mt. di aule, biblioteche, uffici, infermeria e mensa	3	3	3	3
Altezza palestra in mt Non regolamentari	5,40	5,40	/	/
Altezza palestra in mt Regolamentari	/	7,50	/	7,50
Area minima per la costruzione di edifici scolastici in mq	da 2.295 a 12.550	da 4.050 a 12.600	da 1.500 a 6.750	da 6.620 a 33.900
Mq netti per alunno in classe	1,80	1,80	1,80	1,96
Nr alunni per classe D.M. Edilizia Scolastica (se vengono rispettati gli altri indici)	25	25	30	25
Nr persone per classe D.M. antincendio, affollamento massimo, norme di esercizio	26	26	26	26
Area verde alberata ed attrezzata rispetto all'area totale	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
Mq totali per alunno	da 10,33 a 22,71	da 20,20 a 27,00	25	da 22,60 a 26,50
Temperatura ed umidità	20°C + 2°C, umidità 45-55%	20°C + 2°C, umidità 45-55%	20°C + 2°C, umidità 45-55%	20°C + 2°C, umidità 45-55%
Luminosità sui tavoli da disegno, sulle lavagne, sui cartelloni, ecc.	300 lux	300 lux	300 lux	300 lux
Luminosità sui piani di lavoro negli spazi per le lezioni, studio, lettura, laboratori e negli uffici, ecc.	200 lux	200 lux	200 lux	200 lux
Luminosità negli spazi per riunione, ginnastica, nei corridoi, scale, altri servizi igienici, spogliatoi, ecc.	100 lux	100 lux	100 lux	100 lux
Livello rumorosità massima e continua	36 dB	36 dB	36 dB	36 dB

**I valori indicati con "da - a", si diversificano in funzione del tipo di scuola, del numero di classi/sezioni e del numero totale di alunni**